




Fire Safety risk assessment (FSRA)

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : /SPO-RSUD/12/II/2019	No. Revisi : 00	Halaman : 1
	Tanggal Terbit : 4 Januari 2019	Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD dr. M. Zein Painan  Dr. H. SUTARMAN, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
Pengertian	Penilaian Resiko Kebakaran/ fire safety risk assessment (FSRA) adalah sebuah proses untuk mengkarakteristikan resiko yang terasosiasi dengan kebakaran yang ditunjukkan kepada scenario kebakaran , kemungkinan terjadinya dan potensi dampak yang akan diterima		
Tujuan	Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebakaran dengan mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kebakaran		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Panduan Proteksi Kebakaran2. Keputusan Menteri Pertahanan No. 39 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana di Rumah Sakit3. SK Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan nomor: 800/ 12. /RSUD-SK/II/2019 tentang Pedoman Perencanaan Penyiagaan Bencana bagi Rumah Sakit		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Assesment Resiko kebakaran di lingkungan RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan menggunakan ceklist penilaian resiko kebakaran setiap tahun2. Penilaian resiko kebakaran dilakukan meliputi:<ul style="list-style-type: none">○ Kondisi ruang diatas langit-langit○ Sarana evakuasi○ Kondisi peralatan listrik○ Antisipasi potensi kebakaran○ Pengetahuan staf mengenai penanggulangan kebakaran3. Penilaian terhadap resiko kebakaran dievaluasi oleh unit K3RS berkoordinasi dengan unit terkait4. Hasil evaluasi dilaporkan oleh unit K3RS kepada Direktur		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">• Unit K3RS• Seluruh unit.		