

# LAPORAN PERBAIKAN SISTEM UTILITAS

---

**SEMESTER II TH 2022**



**Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan**

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahNya sehingga laporan semester II dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan segala pihak yang sangat membantu proses penyelesaian laporan kegiatan pengujian, pemeliharaan dan perbaikan system utilitas yang meliputi, AC, Genset, Pompa Air, dan lain-lain RSUD dr. Muhammad Zein Painan selama Juli-Desember 2022.

Besar harapan kami laporan ini menjadi acuan dalam evaluasi perbulan untuk lebih lagi demi kelancaran dan peningkatan pelayanan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Demikian laporan kegiatan ini Kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Painan, 5 Januari 2023


Mengetahui,

Kasi, Peralatan



Syamsul Hendri, SKM

Ka. Instalasi IPLSRS



AFWAN, SKM

## I. TUJUAN

Unit Pemeliharaan non medis merupakan salah satu unit yang berfungsi untuk memelihara peralatan non medis yang ada di rumah sakit. Pemeliharaan alat-alat tersebut telah dijadwalkan dan di analisa sesuai dengan fungsi resiko kerusakan dan kebutuhan pemeliharaan pada setiap alat, tujuan dilakukannya pemeliharaan alat-alat non medis ini agar tercapainya umur efektif alat, kondisi siap pakai pada alat, dan mengetahui problem yang ada pada saat dilakukan pemeliharaan.

Peralatan Non Medis harus diupayakan selalu dalam keadaan baik dan laik pakai untuk menjamin kualitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan, maka untuk menjamin kondisi yang demikian harus dikelola dengan baik dan seefisien mungkin. Pengelolaan tersebut harus dimulai sejak perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan non medis tersebut.

Dalam setiap program pemeliharaan yang dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal Unit Pemeliharaan Non Medis harus melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan pada atasan.

## II. LAPORAN PERBAIKAN SISTEM UTILITAS

| A. IPAL dan TPS |                                       |           |  |          |  |               |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|--|----------|--|---------------|
| No              | Item Perawatan                        | Merk/Type | Kondisi Awal                               | Bulan    | Tindak Lanjut/Ket                          | Kondisi Akhir |
| 1               | Pembersihan dan Pengurasan bak Lumpur |           | Perlu dilakukan pengurasan dan pembersihan | Desember | Sudah dilakukan pengurasan dan pembersihan | Baik          |
|                 |                                       |           |  |          |  |               |
|                 |                                       |           |  |          |  |               |

| <b>B. AC/Kipas Angin</b>      |                    |                                 |  |           |                                       |               |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|---------------|
| No                            | Item Perawatan     | Ruangan                         | Kondisi Awal                                     | Bulan     | Tindak Lanjut/Ket                     | Kondisi Akhir |
| 1                             | AC                 | Poli Gigi                       | AC Terasa Panas                                  | September | Dilakukan service AC                  | Baik          |
| 2                             | AC                 | Radiologi                       | AC Bocor, Air Merembes dan berdebu               | Desember  | Dilakukan Service AC                  | Baik          |
| 3                             | AC                 | Labor PA                        | AC Kotor, Tidak DIngin                           | Desember  | Dilakukan Service AC                  | Baik          |
| 4                             | Kipas Angin        | Ranap Anak                      | Kipas Angin Rusak (Baling-baling tidak berputar) | Desember  | Diperbaiki oleh petugas IPS Non Medis | Baik          |
| 5                             | Kipas Angin        | Ranap Internea                  | Fuse putus                                       | Desember  | Ganti Fuse Baru                       | Baik          |
| <b>C. PEMELIHARAAN GEDUNG</b> |                    |                                 |  |           |                                       |               |
| No                            | Item Perawatan     | Ruangan                         | Kondisi Awal                                     | Bulan     | Tindak Lanjut/Ket                     | Kondisi Akhir |
| 1                             | Plafon             | Counter perawat Ranap Neurologi | Rusak dan Berjamur                               | Desember  | Perbaiki Plafon                       | Baik          |
| 2                             | Plafon             | ICU                             | Plafon Roboh                                     | Desember  | Ganti Plafon                          | Baik          |
|                               |                    |                                 |  |           |                                       |               |
| <b>D. TANGKI AIR</b>          |                    |                                 |  |           |                                       |               |
| No                            | Item Perawatan     | Merk/Type                       | Kondisi Awal                                     | Bulan     | Tindak Lanjut/Ket                     | Kondisi Akhir |
| 1                             | Pembersihan Tangki |                                 | Perlu  | Desember  | Sudah                                 | Baik          |

|                   | Air Bersih     |             | dilakukan Pengurusan          |          | dilakukan pengurusan dan pembersihan |               |
|-------------------|----------------|-------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|
| <b>E. LISTRIK</b> |                |             |                               |          |                                      |               |
| No                | Item Perawatan | Ruangan     | Kondisi Awal                  | Bulan    | Tindak Lanjut/Ket                    | Kondisi Akhir |
| 1                 | Stop Kontak    | Ranap Bedah | Stop kontak terbuka           | Desember | sudah diperbaiki                     | Baik          |
| 2                 | Panel Listrik  | Loundry     | Panel Listrik tidak ada tutup | Desember | Tutup panel sudah terpasang          | Baik          |
|                   |                |             |                               |          |                                      |               |

### III. ANALISA

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan peralatan non medis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, ada beberapa peralatan dalam kondisi rusak dan dalam masa perbaikan.

### IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah dilakukan tindakan pemeliharaan pada utilitas RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap alat-alat non medis serta disediakan alat-alat untuk pemeliharaan dan stock part yang ditemukan problem pada alat saat pemeliharaan dilakukan.

### V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya dilakukan service dan pemnbersihan berkala terhadap alat-alat utilitas di Rumah Sakit.