

LAPORAN

FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) TAHUN 2022



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

**Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611
Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398**



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : SK/022/PMKP/RSUD/2022

TENTANG
TIM *FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS* (FMEA)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan suatu Tim *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA).
- b bahwa untuk standarisasi penatalaksanaan pelayanan, maka dipandang perlu Tim *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA).
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud point a dan b, perlu Tim *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA).
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit.
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/Menkes/Per/VII/2012 tentang Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.436/1993 tentang berlakunya standar pelayanan rs dan SPM rumah sakit
- 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman audit medis di RS
- 11 Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 2011.

- 12 Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 1994.
- 13 Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (*Patient Safety*) Kementerian Kesehatan RI Edisi III 2015.
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- 16 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG RUMAH SAKIT MEMPUNYAI TIM *FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS* (FMEA).
- KEDUA : *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA). adalah suatu metode perbaikan kinerja yang dilakukan secara proaktif dengan melakukan identifikasi dan mencegah potensi kegagalan sebelum terjadi yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien.
- KETIGA : Langkah-langkah *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA) tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEEMPAT : Pelaksanaan *Tim Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA) dilaksanakan oleh *Tim Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA).
- KELIMA : Susunan *Tim Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA).tercantum dalam Lampiran II surat keputusan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Bulan Desember 2022

DIREKTUR



HAREFA

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : SK/022/PMKP/RSUD/2022
Bulan : DESEMBER 2022
Tentang : TIM *FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS* (FMEA) DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN TAHUN 2022

Langkah-langkah *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA) yaitu:

1. Tetapkan topik FMEA dan bentuk tim
2. Gambarkan alur proses
3. Identifikasi modus kegagalan dan dampaknya (*Hazard analysis*)
4. Identifikasi prioritas modus kegagalan
5. Identifikasi akar penyebab modus kegagalan
6. Desain ulang proses
7. Analisis dan tes proses baru
8. Implementasi dan monitor proses baru



DIREKTUR

HAREFA

Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : SK/022/PMKP/RSUD/2022
Bulan : DESEMBER 2022
Tentang : TIM *FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS* (FMEA) DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN TAHUN 2022

A. Tim *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA).

Penanggung Jawab : Direktur
Ketua : Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep. M.A.P
Notulen : Suya Zeni Leli, S.ST
Anggota :

1. dr. Ike Rahayu, Sp.M
2. dr. Kurniady, Sp.B
3. Afwan, S.KM
4. Junaidi, S.Kom
5. drg. Nesa Perdana Putri
6. Fetti Aristawati, S.SiT
7. Sugiarto

B. Pelaksanaan *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA).

Pelaksanaan *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA). akan dilakukan pada bulan
Desember tahun 2022.



DIREKTUR

HAREFA

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL FMEA
(FAILURE MODE DAN EFFECT ANALYSIS)
RISIKO JATUH PASIEN DI JALUR TRANSPORTASI DARI MENUJU RAWAT INAP**

NO	FAKTOR PENYEBAB	TINDAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN	FOKUS KEGIATAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	HASIL AKHIR
1	Lantai selasar berlobang kecil-kecil	Memperbaiki lantai selasar yang rusak	Sepanjang selasar RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Sesuai rekomendasi	Dokumentasi Perbaikan
2	Lantai selasar basah dan licin karena air AC	Mengganti pipa saluran AC yang bocor	Semua saluran pipa AC yang bocor di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Sesuai rekomendasi	Dokumentasi Perbaikan
3	Lantai selasar basah karena air hujan	Mengganti talang air yang rusak dan bocor	1. Talang air di antara OK dan Bangsal Kebidanan 2. Talang air di depan gudang farmasi	Sesuai rekomendasi	Dokumentasi Perbaikan
		Mengganti atap yang bocor	Atap di depan ICU		
4	Lantai ramp tidak rata	Memperbaiki lantai ramp yang rusak	Ramp Kelas 3 terpadu	Sesuai rekomendasi	Dokumentasi Perbaikan
			Ramp perinatologi		
5	Ketika hujan lantai ramp basah dan licin karena kanopi bocor dan kurang lebar	Mengganti kanopi yang rusak dan menambah lebar kanopi	1. Kanopi kelas 3 terpadu	Sesuai rekomendasi	Dokumentasi Perbaikan
			2. Kanopi anak		
			3. kanopi perinatologi		
6	Tidak ada hand rail di ramp VIP dan Kelas 1	Memasang hand rail di ramp VIP dan Kelas 1	Ramp VIP dan Kelas 1	Sesuai rekomendasi	Dokumentasi Perbaikan

Painan, 16 Januari 2023
Ketua Komite Mutu




dr. Ike Rahayu, Sp. M