



**RSUD Dr. M. ZEIN
PAINAN**

PERBAIKAN SALURAN AIR KOTOR

No. Dokumen :
**015/SPO-
RSUD/MFK/2022**

No. Revisi :
1

Halaman :
3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
03 Oktober 2022

Ditetapkan oleh:
Direktur



dr. HAREFA, SpPD
NIP. 19730103 200210 1 005

Pengertian

Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung khususnya saluran air kotor beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu *laik* fungsi.

Tujuan

Sebagai iacuan penerapan langkah-langkah untuk pemeliharaan saluran air kotor

Kebijakan

SK Direktur Nomor : 800/010/MFK/RSUD/2022 tentang Pemeliharaan Alat Non Medis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Prosedur

1. Prosedur perbaikan saluran air kotor dilakukan apabila terjadi kerusakan/kebocoran pada saluran air kotor di ruangan bangunan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
2. Prosedur pemeliharaan saluran air kotor dilakukan sebagai berikut :
 - a. Petugas IPLRS memeriksa dan mengamati saluran air kotor yang bermasalah misalnya terjadi kebocoran
 - b. Lakukan hal-hal berikut, bila terjadi kebocoran pada sambungan pipa PVC :
 - Amplas permukaan pipa yang bocor
 - Beri lem PVC pada daerah yang disambung
 - Sambungkan kembali bagian tersebut
 - c. Bersihkan saluran air kotor pada sekitar bangunan dari barang-barang yang dapat mengganggu aliran air kotor.
3. Hasil Pemeliharaan
 - a. Apabila hasilnya sesuai → Keterangan (laporan saluran sudah diperbaiki ke Ka.IPLRS)
 - b. Apabila hasil tidak sesuai → Keterangan (rencana perbaikan, Kebutuhan *spare part* → Rekomendasi (Ka.IPLRS)

Unit Terkait

- IPLRS